

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 78**  
**об устранении выявленных нарушений**

г.Ярославль

10.03.2026

При обследовании объектов, рассмотрении представленных документов:  
МОУ "Образовательный комплекс "Перспектива" ЯМО ИНН 7627017045,  
ОГРН1027601603369 юридический адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Ноготино, д.26  
фактические адреса :

- Центр образования «Красноткацкая школа» 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Ноготино, д.26
- Центр образования «Дубковская школа» 150545, Ярославская область, Ярославский район, пос. Дубки, ул. Школьная д.3
- Центр образования «Козьмодемьянская школа» 150525, Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Привокзальная д. 84
- Центр образования «Карабихская школа» 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1а
- Центр образования «Карабихская школа» дошкольные группы 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Полевая, д.7.
- Центр развития ребенка - "Детский сад "Красная шапочка" 150522, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д.15
- Центр развития ребенка - "Детский сад "Солнышко" 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки Ул. Труда, 1а
- Центр развития ребенка - "Детский сад "Березка" 150525, Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.38
- Центр развития ребенка - "Детский сад "Золотой Петушок" 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, д.23

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

(отправлений) людей предлагаю устранить выявленные нарушения :

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПЕРСПЕКТИВА" ЯРОСЛАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, Жаркова Виктория Николаевна, директор

27.03.26 09:15 (MSK)

Сертификат 23AD6B6794F8422EF73B392D231099FC  
Действует с 19.01.26 по 14.04.27

п.1.8. Разработать и представить программу - лабораторно производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. ( Центр образования "Красноткацкая школа"). **Срок исполнения до 15.04.2026г**

п.2.2.1. Восстановить наружное электрическое освещение территории школы. Центр образования "Дубковская школа". **Срок исполнения до 01.09.2027г**

п.2.2.4. Провести ремонт асфальтового покрытия.-Центр образования "Дубковская школа".**Срок исполнения до 01.09.2027г**

п.2.4.3. Провести антропометрию детей ( 2 раза в год осень - весна) во всех классах начальной школы и промаркировать учебную мебель с учетом роста детей и в соответствии с санитарными требованиями. (Центр образования "Красноткацкая школа", Центр образования "Дубковская школа" **Срок исполнения до 15.04.2026г**

п.2.4.11. Оборудовать:

- туалеты для мальчиков перегородки между писсуарами. а так же туалеты для девочек и мальчиков 2-ой и 3 этажи основного здания кабинками. Оснастить все кабинки в туалетах ведрами для мусора.( Центр образования "Красноткацкая школа"

- туалет для мальчиков на 3 этаже кабинками.Центр образования "Дубковская школа"

Провести ремонт инженерных конструкций по устранению дефектов (ржавчина, капает вода) в туалете группы "Лучики". -Центр развития ребенка"Детский сад"Солнышко"

устранить дефекты в умывальных групп: "Лисята", "Ежата", "Белочка", "Медвежата"в раковинах для мытья рук краны ржавые -Центр развития ребенка"Детский сад" Красная шапочка".**Срок исполнения до 01.09.2027г**

2.4.13, 2.8.4 Оборудовать в спальнях помещениях групп: "Василек", "Ландыши", "Колокольчики" окна регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника для зашторивания окон в спальнях помещениях во время дневного сна.-Центр развития ребенка"Детский сад" Березка".**Срок исполнения до 01.09.2027г**

2.5.2. Устранить повреждение напольного покрытия :в слесарной мастерской, коридоре у малого спортивного зала и у зала борьбы, а так же частично в коридорах.( Центр образования "Красноткацкая школа" **Срок исполнения до 01.09.2027г**

П2.5.3. Провести ремонт :

спортивного зала (малый зал и зал борьбы), коридоры, раздевалки этих залов, мастерские для мальчиков ( слесарная и токарная) отделка стен шелушится и осыпается. На потолках имеются протечки: в туалете для девочек ,в слесарной мастерской, в зале для занятий художественной гимнастикой(4 этаж). В кабинетах №31,33,28 высыпаются русты. Центр образования "Красноткацкая школа"

Из-за течи кровли имеются протечки в коридоре 3-го этажа, кабинете №30, а так же на момент проверки капает с потолка.Центр образования "Дубковская школа"

во всех помещениях групповых ячеек ( на потолках имеются протечки, отслойка штукатурного слоя).Центр развития ребенка"Детский сад "Золотой петушок"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПЕРСПЕКТИВА" ЯРОСЛАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, Жаркова Виктория Николаевна, директор

Музыкальный зал, на потолках имеются протечки,

Сертификат 23AD6B6794F8422EF73B392D231099FC  
Действует с 19.01.26 по 14.04.27

отслойка штукатурного слоя. Центр развития ребенка "Детский сад " Красная шапочка"

во всех помещениях групповых ячеек ( на потолках имеются протечки, отслойка штукатурного слоя).-Центр развития ребенка "Детский сад" Березка"

**Срок исполнения до 01.09.2027г**

2.6.1. Обеспечить подводку горячей воды, при отсутствии условий установить водонагреватели в туалетах для девочек и мальчиков, в мастерских для мальчиков. Центр образования "Красноткацкая школа" **Срок исполнения до 01.09.2027г**

п.2.6.2. Обеспечить использование воды в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиям к питьевой воде. Провести отбор проб воды из разводящей сети на санитарно - химические исследования ( железо) в рамках лабораторно производственного контроля. (Центр развития ребенка - детский сад « Солнышко», Центр образования " Козьмодемьянская школа", дошкольные группы Центр образования " Карабихская школа" и Центр образования " Карабихская школа")

Протоколы лабораторного исследования представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. **Срок исполнения 30.04.2026г.**

2.7.2. Провести замену ветхих оконных рам и обеспечить проветривание помещений и очистку стекл от загрязнения в соответствии с санитарными требованиями:

-окна в коридорах 3 этажа; мастерские для мальчиков ( слесарная и токарная)( Центр образования "Красноткацкая школа")

столовая и производственные цеха пищеблока, в коридорах на всех трех этажах, медицинский кабинет, лаборантская технологии, туалеты для девочек и мальчиков на 2-м и 3-м этажах, учебные кабинеты: № 15; 20; 26;27; 30; 33;34;35. Центр образования "Дубковская школа". **Срок исполнения до 01.09.2027г**

2.7.4. Восстановить и отсутствию установить вентиляцию в мастерских для мальчиков( слесарная и токарная), а так же местную вентиляцию у станка лазерной гравировки и резки. - Центр образования "Красноткацкая школа"

Провести обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха учебных помещениях учреждения: Центр образования "Дубковская школа", Центр развития ребенка "Детский сад" Березка", Центр развития ребенка "Детский сад" Золотой петушок" **Срок исполнения до 01.09.2027г**

п. 2.8.3 Провести замену остекления окна которое имеет дефект (трещина). Центр образования " Козьмодемьянская школа" **Срок исполнения до 15.04.2026г**

п.2.8.5 Провести замену неисправных источников искусственного освещения: во всех помещениях групповых ячеек, физкультурном зале. Центр развития ребенка "Детский сад" Красная шапочка" **Срок исполнения до 15.04.2026г**

устранить нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 3.2, 8.7.2 Провести замену разделочного инвентаря (разделочные доски) имеющие дефекты. Центр развития ребенка "Детский сад" Солнышко"; Центр развития ребенка "Детский сад" Березка" **Срок исполнения до 01.09.2027г**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **МОУ "Образовательный комплекс"Перспектива"ЯМО** ИНН 7627017045, ОГРН1027601603369 юридический адрес: 150522,Ярославская область, Ярославский район, д. Ноготино, д.26 Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «01» сентября 2027 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя

М.П.



Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил:

« 11 » марта 2027 г.